


# Gemeinde Burweg

- Die Gemeindedirektorin -  
Landkreis Stade



Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten, Postfach 11 40, 21707 Himmelpforten

An die Bundesnetzagentur  
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation,  
Post und Eisenbahnen  
Tulpenfeld 4  
53113 Bonn

Vorab per Mail an [poststelle@bnetza.de](mailto:poststelle@bnetza.de)

TenneT TSO GmbH  
Bernacher Straße 70  
95448 Bayreuth

Vorab per Mail an: [suedlink@tennet.eu](mailto:suedlink@tennet.eu)

Mitgliedsgemeinde der  
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten

## Samtgemeindeverwaltung:

Sachbearbeiter/in: Herr Wist  
Telefon-Durchwahl: 041 44 / 20 99-142  
Telefax-Durchwahl: 041 44 / 20 99-242  
E-Mail: [wist@oldendorf-himmelpforten.de](mailto:wist@oldendorf-himmelpforten.de)

| Ihr Zeichen | Ihre Nachricht vom | (Bitte bei Antwort angeben)<br>Mein Zeichen | Himmelpforten |
|-------------|--------------------|---|---------------|
|             |                    | 61.26.10 wt                                 | 19.06.2017    |

## SuedLink: Anregungen und Hinweise zur Vorbereitung des Antrages nach § 6 Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

in o. g. Angelegenheit gebe ich unsere Feststellungen, Hinweise und Anregungen zur Kenntnis, deren sach- und fachgerechte Berücksichtigung bzw. Klärung im weiteren Verfahren ich hiermit erbitte.

Bei der Überprüfung der von Tennet in Erwägung gezogenen Korridore für „SuedLink“ wurden erhebliche Konflikte mit den gemeindlichen Entwicklungszielen und den im Folgenden genannten Schutzgütern festgestellt, die bisher sowohl fachlich als auch rechtlich nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Einer Trassenführung in diesem Abschnitt 23 kann ich unter den genannten Gesichtspunkten keine Zustimmung erteilen.

Nachfolgend werden die einzelnen Konflikte aufgezeigt.

**Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten:**  
21709 Himmelpforten  
Mittelweg 2  
Telefon: 0 41 44 / 20 99-0  
Telefax: 0 41 44 / 20 99-298  
e-mail: [info@oldendorf-himmelpforten.de](mailto:info@oldendorf-himmelpforten.de)

**Sprechzeiten:**  
montags - freitags 8.30 - 12.00 Uhr  
montags + dienstags 14.00 - 16.00 Uhr  
donnerstags von 14.00 - 18.00 Uhr

**Konten der Samtgemeindekasse:**  
Kreissparkasse Stade: (BLZ 241 511 16) Kto. Nr. 300 749  
BIC: NOLADE21STK, IBAN: DE 91 24151116 0000300749  
Volksbank Fredenbeck-Oldendorf eG: (BLZ 200 698 12) Kto. Nr. 8500 630 000  
BIC: GENODEF1FRB, IBAN: DE82200698128500630000  
Volksbank Stade eG: (BLZ 241 910 15) Kto. Nr. 3 186 000  
BIC: GENODEF1SDE, IBAN: DE37241910150003186000  
Spar- und Kreditbank Hammah: (BLZ 200 698 00) Kto. Nr. 10 026 900  
BIC: GENODEF1HAA, IBAN: DE97200698000010026900

## TRASSENKORRIDORSEGMENT 23:

- Im Bereich des Segments 23 des Trassenkorridors werden bestehende Wohn- und Mischbauflächen im Bereich Burweg und Bossel durchquert.  
Dies gilt auch für ein „Sondergebiet Schulungszentrum“ in Burweg.
- Im weiteren Verlauf sind im Bereich u. a. Flächen für die Landwirtschaft sowie deren Betriebs- und Wohngebäude von der Trassenführung betroffen (Im Vieh, Milchstelle, Im Moor, An der Bahn).
- Die Trasse der geplanten A 20 ist nicht erkennbar dargestellt, sodass Konflikte aus einer Überlagerung von SuedLink-Trasse und Autobahntrasse nicht erkennbar sind.
- Die Gemeinde Burweg liegt auf der Hauptsiedlungsachse entlang von B 73 und Bahnlinie Hamburg-Cuxhaven. Diese wird von der geplanten Autobahntrasse der A20 gekreuzt. Im Kreuzungsbereich von B73 und A 20 soll eine Autobahn-Anschlussstelle entstehen.

Für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Burweg hat die Vorrangfläche Gewerbe an der geplanten Autobahn-Anschlussstelle Burweg AS Himmelpforten (regecon Gutachten) herausragende Bedeutung.

**Trotz mehrfacher schriftlicher und mündlicher Hinweise wurde dieser Bereich bisher fehlerhafterweise bei der Trassenauswahl nicht berücksichtigt.**

- Für Burweg ist zudem die Option der wohnbaulichen Entwicklung in östlicher Richtung offen zu halten, da Entwicklungen in die umliegenden Niederungsbereiche nicht vorstellbar sind.
- Bahnanlagen der Bahnlinie Hamburg-Cuxhaven verlaufen quer durch den Trassenkorridor.
- Waldflächen und Wasserschutzzonen III werden ebenfalls von Segment 23 der Trassenkorridore durchquert.
- Die bereits im Flächennutzungsplan aufgenommenen Vorrangstandorte Windpark „Oldendorf-Ost“ und „Himmelpforten-Kuhla“ angrenzend an den Ortsteil Bossel wurden nicht berücksichtigt. Die Bebauungspläne für diese Windparks befinden sich im Verfahren und werden bis Mitte 2018 rechtskräftig werden.

**Trotz mehrfacher schriftlicher und mündlicher Hinweise wurde dieser Bereich bisher fehlerhafterweise bei der Trassenauswahl nicht berücksichtigt.**

- Die Horsterbeck (Gewässer 2. Ordnung) muss gekreuzt werden.
- Die Straßen „Milchstelle“, „Dörpstroot“ im Bereich Nähe der B 73 und „Regenweg“ in Bossel und die Kreisstrasse K 66 müssen gekreuzt werden.
- Der Ausbau von Deichflächen, Stromtrasse, A 20, Bahntrasse (Zweigleisigkeit) engen den Ort Burweg in seiner Entwicklung massivst ein. Eine derartige Betroffenheit ist nach meiner Auffassung im gesamten Trassenverlauf ein negatives Alleinstellungsmerkmal und nicht hinnehmbar.
- Die Abwasserdruckleitung der Abwasser-Entsorgungsgenossenschaft-Burweg e.G. (AEB) muss verlegt oder tief untergraben werden. Die weitere Entsorgung der Abwässer muss zukunftsicher gewährleistet bleiben.
- Die Struktur der Moorböden wird zerstört. Es werden Vorranggebiete Moorschutz durchquert.
- Erschwerungen der Planungen durch noch nicht festgelegte Verläufe der Autobahntrasse und vor allem noch nicht geplante Baumaßnahmen, eine direkte parallel Verlegung zur Autobahnstrecke ist nur sehr schwer möglich, da noch nicht feststeht, wie genau das Bauvorhaben A20 realisiert wird. Spätere Verlegung der

**Samtgemeinde Oldendorf-  
Himmelpforten:**  
21709 Himmelpforten  
Mittelweg 2  
Telefon: 0 41 44 / 20 99-0  
Telefax: 0 41 44 / 20 99-298  
e-mail: info@oldendorf-himmelpforten.de

**Sprechzeiten:**  
montags - freitags 8.30 - 12.00 Uhr  
montags + dienstags 14.00 – 16.00 Uhr  
donnerstags von 14.00 – 18.00 Uh

**Konten der Samtgemeindekasse:**  
Kreissparkasse Stade: (BLZ 241 511 16) Kto. Nr. 300 749  
BIC: NOLADE21STK, IBAN: DE 91 24151116 0000300749  
Volksbank Fredenbeck-Oldendorf eG: (BLZ 200 698 12) Kto. Nr. 8500 630 000  
BIC: GENODEF1FRB, IBAN: DE82200698128500630000  
Volksbank Stade eG: (BLZ 241 910 15) Kto. Nr. 3 186 000  
BIC: GENODEF1SDE, IBAN: DE37241910150003186000  
Spar- und Kreditbank Hameln: (BLZ 200 698 00) Kto. Nr. 10 026 900  
BIC: GENODEF1HAA, IBAN: DE97200698000010026900

Trasse oder breitere Korridornutzung steht auf Grund der vorhandenen Bebauung hier nicht zur Verfügung. Eine parallele Planung dieser beiden Bauvorhaben auf solch engem Raum muss als äußerst problematisch angesehen werden und stellt ein nicht zu vernachlässigendes Hindernis in diesem Abschnitt da.

- Das Argument der „Bündelung“ im Bereich zur A 20 darf nicht gewählt werden, da noch gar kein Planfeststellungsverfahren zur A 20 in diesem Bereich eröffnet wurde.
- Ausgedehnte Waldflächen im südlichen Bereich und ein Gewässer (Ökoteich) schmälern weiterhin den Korridor.
- Die im RROP 2013 ausgewiesenen Sandabbaugebiete westlich der B73 liegen mitten im Korridor der Tennesse Trasse, verengen somit die Möglichkeit Autobahn und Stromtrasse in dem Korridor unterzubringen.

**Trotz mehrfacher Hinweise wurden verschiedene vorgenannte Wohnbauflächen sowie die ebenfalls benannte Vorrangfläche für Gewerbe bisher fehlerhafterweise bei der Trassenauswahl nicht berücksichtigt.**

**Insbesondere ist zum Trassenkorridorsegment 23 festzustellen, dass die im RROP 2013 des Landkreises Stade dargestellte Vorrangfläche Gewerbe zwischen Burweg und Himmelpforten im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Burweg AS Himmelpforten im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten bauleitplanerisch gesichert wird.**

**Der Samtgemeinderat Oldendorf-Himmelpforten hat diesbezüglich in seiner Sitzung am 23.03.2017 den Aufstellungsbeschluss für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes gefasst. Das frühzeitige Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird in Kürze eingeleitet. Derzeit werden für alle Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten bauliche Entwicklungskonzepte erstellt, die als Grundlage für die Flächennutzungsplandarstellungen dienen. So hat der Umwelt- und Planungsausschuss der Gemeinde Himmelpforten bereits am 22.05.2017 die Beschlussempfehlung ausgesprochen, den Bereich der Vorrangfläche Gewerbe im Bereich des Himmelpfortener Gemeindegebietes als Potentialfläche für das bauliche Entwicklungskonzept zu berücksichtigen. Der entsprechende Beschluss des Verwaltungsausschusses erfolgte am 15.06.2017.**

**Auch die Gemeinde Burweg wird den Bereich der Vorrangfläche Gewerbe entsprechend der Darstellung im RROP 2013 des Landkreises Stade als Potentialfläche für das bauliche Entwicklungskonzept beschließen.**

**Nach Abschluss der Erstellung der baulichen Entwicklungskonzepte und der Durchführung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist die Auslegung des Entwurfes für die erste Jahreshälfte 2018 vorgesehen, so dass bis zum Ende des Jahres 2018 der neue Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten Rechtskraft durch Bekanntmachung der Genehmigungsverfügung erlangt.**

**Somit ist dieser gewerbliche Bereiche sowie die benannten Wohnbauflächen fachlich und rechtlich der Raumwiderstandsklasse 1 zuzuordnen, was eine Querung durch die „SuedLink-Trasse“ ausschließt.**

**Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten:**  
21709 Himmelpforten  
Mittelweg 2  
Telefon: 0 41 44 / 20 99-0  
Telefax: 0 41 44 / 20 99-298  
e-mail: info@oldendorf-himmelpforten.de

**Sprechzeiten:**  
montags - freitags 8.30 - 12.00 Uhr  
montags + dienstags 14.00 - 16.00 Uhr  
donnerstags von 14.00 - 18.00 Uhr

**Konten der Samtgemeindekasse:**  
Kreissparkasse Stade: (BLZ 241 511 16) Kto. Nr: 300 749  
BIC: NOLADE21STK, IBAN: DE 91 24151116 0000300749  
Volksbank Fredenbeck-Oldendorf eG: (BLZ 200 698 12) Kto. Nr: 8500 630 000  
BIC: GENODEF1FRB, IBAN: DE82200698128500630000  
Volksbank Stade eG: (BLZ 241 910 15) Kto. Nr: 3 186 000  
BIC: GENODEF1SDE, IBAN: DE37241910150003186000  
Spar- und Kreditbank Hameln: (BLZ 200 698 00) Kto. Nr: 10 026 900  
BIC: GENODEF1HAA, IBAN: DE97200698000010026900

Weiter werden in fast allen Bereichen die für die Entwässerung der landwirtschaftlichen Flächen notwendigen Drainagen durch die SüdLink-Trasse durchtrennt. Dies wird angesichts der regionalen wasserwirtschaftlichen Rahmenbedingungen inzwischen als besonders kritisch angesehen. Hierfür werden detaillierte Konzepte und nachhaltige Lösungen erwartet, die den örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen jeweils in vollem Umfang Rechnung tragen.

In diesem Zusammenhang wird als Variante zur offenen Verlegung der Kabel die Anwendung eines horizontalen Bohrverfahrens gefordert.

Weiterhin hat eine bodenkundliche Baubegleitung durch einen ausgewiesenen Fachmann/frau zu erfolgen.

Hinsichtlich der unterschiedlichen Bodenstrukturen und der zum Teil sehr komplexem Polder- und Vorflutersysteme zur Entwässerung sowie der Drainagen wird eine Einbindung der Wasser- und Bodenverbände erwartet.

Aufgrund der zum Teil vorhandenen offenen Fragen zur Bodenerwärmung infolge des Netzbetriebes und des erforderlichen fachgerechten Wiederaufbaus der unterschiedlichen Bodenschichten sowie des teilweise hohen Grundwasserstandes ist eine Bestandserfassung vor Baubeginn und ein Monitoring während des Betriebes notwendig, um Veränderungen / Auswirkungen zu erfassen.

Im Falle einer Aufgabe des Netzbetriebes fordere ich die vertragliche Absicherung des kompletten Rückbaus der Maßnahme und die Wiederherstellung des ursprünglichen Landschaftszustandes.

Auch für die in der Stellungnahme des Landkreises Stade vom 13.06.2017 und in der Stellungnahme der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten vom 19.06.2017 für unseren Planungsraum aufgelisteten Aspekte erwarten wir eine sach- und fachgerechte Berücksichtigung.

Die einzelnen Feststellungen und Hinweise sind auch den anliegenden Kartierungen zu entnehmen.

Ich behalte mir vor, im weiteren Verfahren erneut Stellung zu beziehen, wenn sich Planungen verändern/konkretisieren. Ich bitte darum auch weiterhin über alle Schritte des Verfahrens informiert zu werden.

Um schriftliche Bestätigung des Einganges dieser Stellungnahme bitte ich hiermit.

Mit freundlichen Grüßen

  
Matthias Wolff  
(Bürgermeister)

  
Martin Wist  
(stellv. Gemeindedirektor)

**Samtgemeinde Oldendorf-  
Himmelpforten:**  
21709 Himmelpforten  
Mittelweg 2  
Telefon: 0 41 44 / 20 99-0  
Telefax: 0 41 44 / 20 99-298  
e-mail: info@oldendorf-himmelpforten.de

**Sprechzeiten:**  
montags - freitags 8.30 - 12.00 Uhr  
montags + dienstags 14.00 - 16.00 Uhr  
donnerstags von 14.00 - 18.00 Uhr

**Konten der Samtgemeindekasse:**  
Kreissparkasse Stade: (BLZ 241 511 16) Kto. Nr. 300 749  
BIC: NOLADE21STK, IBAN: DE 91 24151116 0000300749  
Volksbank Fredenbeck-Oldendorf eG: (BLZ 200 698 12) Kto. Nr. 8500 630 000  
BIC: GENODEF1FRB, IBAN: DE82200698128500630000  
Volksbank Stade eG: (BLZ 241 910 15) Kto. Nr. 3 186 000  
BIC: GENODEF1SDE, IBAN: DE37241910150003186000  
Spar- und Kreditbank Hameln: (BLZ 200 698 00) Kto. Nr. 10 026 900  
BIC: GENODEF1HAA, IBAN: DE97200698000010026900